

Rakentaja/rakennuttaja:
Kiinteistötunnus ja osoite:
Rakennusluvan/rakentamisluvan nro
ja rakennushanke:

Luvanmukaisuus

- Rakennustyö suoritettu rakennusluvan/rakentamisluvan ja -lupaehtojen mukaisesti
- Poikettu miten: _____
- Rakennusluvassa vaaditut työnjohtajat hyväksytyt
- Rakennusluvassa edellytetyt erityissuunnitelma hyväksytyt

Asiakirjat, jotka on oltava nähtävillä käyttöönottokatselmuksessa

- Työnjohtajalta työmaan tarkastusasiakirja
- Pääsuunnittelijan tekemä energiaselvityksen varmennus tai korjattu energiatodistus
- Putkistojen koepaineistuksen pöytäkirja
- Vesi- ja viemärlaitteiden tarkastuspöytäkirja
- Sähkötarkastuspöytäkirja
- Ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja
- Tulisijan ja hormin tyyppihyväksynnät
- Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet
- Päivitetyt suunnitelmat
- Verottajalta saatu todistus rakentamisilmoituksen tekemisestä

Turvallisuus ja rakennuksen ylläpito

- Osoitenumero ulkona ajotielle näkyvässä paikassa (risteyksessä/rakennuksen seinässä)
- Jäteastian Lapecon kanssa sovitussa paikassa
- Postilaatikko paikoillaan
- Piha-alueen kulkutiet turvalliset käyttää
- Portaat kaikkien ulko-ovien edessä
- Lumiesteet, kattosillat ja talotikkaat asennettu
- Parvekkeen kaiteet asennettu
- Sisä- ja ulkoportaat, kaiteet ja käsijohteet määräysten ja ohjeiden mukaisesti toteutetut
- Astianpesukoneen alla vuodon esiintuova kaukalo
- Allaskaapissa vuotosuojaus
- Liedessä kaatumiseste

Paloturvallisuus

- Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet (vähintään 1 kpl / 60m² / krs / mh:t)
- Saunan kiukaan suojakaide asennettu, kiukaan suojaetäisyys toimittajan ohjeen mukainen
- Tulisijojen suojaetäisyydet kunnossa, kipinäsuoja paikallaan
- Alkusammutuskalusto (sammutuspeitteet keittiötiloissa)
- Käyntiluukut ullakolle
- Hätäpoistumistiet vaatimusten mukaiset (kiintopainikkeet ikkunoissa, poistumistietikkaat)

Huomautukset: _____

Huomautukset korjattava ennen käyttöönottoa , ennen loppukatselmusta

Päivämäärä:

Katselmuksessa paikalla: _____

